

over de tre udgange. Orienteringsbelysningen (klartlysende lamper) skal give en belysning på mindst 1 lux i mindst 30 minutter efter en afbrydelse af hovedbelysningen.

Opvarmningsanlæg:

- Olie- eller gasfyrede aggregater til teltopvarmning placeres i en afstand på mindst 5 m fra teltet.

Maksimalt antal personer:

- Antallet af pladser fastsættes til 508 pladser

Pladsfordelingsplaner:

- Den gældende godkendte pladsfordelingsplan skal ophænges på et for publikum synligt og let tilgængeligt sted.

Ansøgning til kommunalbestyrelsen:

- Forud for opstilling af teltet samt af forteltet skal der indgives ansøgning til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i den kommune, hvor teltet agtes opstillet. Ansøgningen vedlægges en kopi af denne godkendelse samt af den eller de pladsfordelingsplaner, der agtes benyttet, plan over afstandsforhold på opstillingspladsen samt en beskrivelse af forestillingen, herunder en beskrivelse af eventuelle pyrotekniske effekter.

For anvendelse af scene gælder tillige bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Der vedlægges 1 eksemplar af hver af de godkendte pladsfordelingsplaner, der er forsynet med Beredskabsstyrelsens godkendelsespåtegning.

Ved yderligere henvendelse i denne sag bedes Beredskabsstyrelsens sagsnr. anført.

Med venlig hilsen



Henrik Dankelev